記号	訂　正　理　由	日付	担当	承認





受　水　槽　仕　様	
仮設用　ＦＲＰパネルタンク　Ｒ７	
耐　震　基　準	１．０Ｇ
底　　板	ノンスリップ
組　立　ボ　ル　ト	溶融亜鉛メッキ
組立ボルト（気相部）	防護材付ボルト
架　　台	５３０Ｈ　架台
アンカーボルト	ー
槽　内　照　度　率	０．１％以下
色　　調	アイボリー

品番	品　　名	規　格	材　質	数量	備　　考
１０	内　ハ　シ　ゴ		ＰＶＣ	１	
９	外　ハ　シ　ゴ		ＳＴＫ	１	
８	通　気　口	φ６０	ＡＢＳ	１	防　虫　網　付
７	電　極　座	５０Ａ	ＡＢＳ	１	
６	排　水　口	５０Ａ	Ｆ　Ｃ	１	
５	溢　水　口	７５Ａ	ＰＶＣ	１	HI-10K　タイコフランジ
４	出　水　口	６５Ａ	ＰＶＣ	１	HI-10K　タイコフランジ
３	入　水　口	２０Ａ	ＰＶＣ	１	HI-10K　タイコフランジ
２	マンホール	φ６００	ＦＲＰ	１	施錠用金具付
１	タンク本体		ＦＲＰ	１	

納入先　　殿

承　認	検　図	設　計	製　図	尺　度
			北村	1/30
			2022.06	

株式会社トータスサービス

品名　仮設用　ＦＲＰパネルタンク　Ｒ７

タンク寸法　2000 × 2000 × 2000Ｈ

機種　単　独　槽　　仕様　１．０Ｇ

図番　ＴＳ-ＫＴ-Ｒ７