



受水槽仕様	
仮設用FRPパネルタンク R6	
耐震基準	1.0G
底板	ノンスリップ
組立ボルト	溶融亜鉛メッキ
組立ボルト(気相部)	防護材付ボルト
架台	530H架台
アンカーボルト	-
槽内照度率	0.1%以下
色調	アイボリー

品番	品名	規格	材質	数量	備考
11	入水口	20A	CAC	1	ねじ込みソケット
10	内ハシゴ		PVC	1	
9	外ハシゴ		STK	1	
8	通気口	φ60	ABS	1	防虫網付
7	電極座	50A	ABS	1	
6	排水口	50A	FC	1	10Kフランジ
5	溢水口	100A	PVC	1	TS-10Kフランジ
4	出水口	50A	FC	1	10K球型フランジ
3	入水口	50A	CAC	1	ねじ込みソケット
2	マンホール	φ600	FRP	1	施錠用金具付
1	タンク本体		FRP	1	

納入先					品名																
<table border="1"> <tr> <td>承認</td> <td>検図</td> <td>設計</td> <td>製図</td> <td>尺度</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>北村</td> <td>1/40</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>20.12.30</td> </tr> </table>					承認	検図	設計	製図	尺度				北村	1/40						20.12.30	仮設用 FRPパネルタンク R6
					承認	検図	設計	製図	尺度												
			北村	1/40																	
					20.12.30																
					タンク寸法																
					1500 × 3000 × 2000H																
					機種																
					単独槽																
					仕様																
					1.0G																
図番					TS-KT-R6																

(株)トータスサービス